



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Архангельска Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Архангельской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

163013, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41, тел./факс: 23-00-24, 23-01-36,

E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 56/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк"; ИНН 2901041790, ОГРН 1022900524074; юридический и почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 28 корп. 1

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ФИО (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Личкова Виктора Константиновича от «22» января 2016 г. № 56

в период: с «28» января 2016г. по «25» февраля 2016г.

Сергеевой Анной Юрьевной государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору - старшим инспектором Отделения надзорной деятельности Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области.

проведена плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2016 год, доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области и информационном стенде в отделе надзорной деятельности г. Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (доведен до сведения заинтересованных лиц путём размещения на официальном интернет-сайте прокуратуры Архангельской области: www.arhoblprok.ru; на информационном стенде ОНД г. Архангельска: г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

в отношении правообладателя (-ей) объекта защиты: МБОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" на объекте защиты, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 28 корп. 1

(наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ МО "Город Архангельск"
"Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" Максимова Жанна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указ-ся только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.	ч. 5 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ;	01.07.2017г.	
2.	Предусмотренный для работников учреждения на случай возникновения пожара, специальный текст оповещения в СОУЭ 3-го типа содержит слова, способные вызвать панику среди детей, таким образом, может повлиять на условия и время эвакуации из здания.	П. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009	01.07.2017г.	
3.	Провода и кабели соединительных линий систем противопожарной защиты, смонтированной в помещениях, выполнены не огнестойкими кабелями, кабели проложены в коробах из горючего материала (пластик), расчёт опасных факторов пожара на элементы системы отсутствует. Кабели, провода и способы их прокладки не обеспечат работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	п. 61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; (п. 3.9 НПБ 104-03)	01.07.2017г.	
4.	Руководитель организации не обеспечивает на объекте в полном объеме наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности - световые указатели «Выход» установлены не над всеми дверями.	п. 33, п.43, п.61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»;	01.07.2017г.	

	проходами эвакуационных путей.	раздел 5 СП 3.13130.2009; Ст. 84 ФЗ-123		
5.	В соответствии с протоколом замера уровня звукового давления от 04 февраля 2016г. установлено, что в спальнях помещений (при закрытых дверях) защищаемого объекта уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, превышает уровень звука постоянного шума на 15 дБА, но составляет менее 70 дБА., Тем самым СОУЭ не выполняет заявленных функций и не в состоянии обеспечить требуемый уровень безопасности людей при пожаре в здании.	ст.84 ч. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 4.3 СП 3.13130.2009,	01.07.2017г.	
6.	В процессе эксплуатации здания произведены изменения объемно-планировочных решений путей эвакуации, а именно: второй эвакуационный выход из групповой ячейки № 11 на 2-м этаже, предусмотренный проектным решением, заблокирован. Выполнен перенос дверного проема - два выхода не рассредоточены и предусмотрены из раздевалочного тамбура группы.	п. 33 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*, 2.4. СНИП 2.08.02-89	01.07.2017г.	
7.	На дверях, отделяющих лестничные марши от поэтажных коридоров, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.33 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 6.18 СНИП 21-01-97*	01.07.2017г.	
8.	Наружное крыльцо эвакуационного выхода из группы № 1 не оборудовано ограждениями с перилами.	п. 6.4, п. 6.28 СНИП 21-01-97*	01.07.2017г.	
9.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудованы автономными установками пожаротушения (ТермаОТВ).	п. 11.6 Приложение А Табл. 4 п. 8 СП 5.13130.2009	01.07.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: