



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Архангельска Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления

МЧС России по Архангельской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

163013, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41, тел./факс: 23-00-24, 23-01-36,

E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк"; ИНН 2901041790, ОГРН 1022900524074; юридический и почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Челюскинцев, д. 28 корп. 1

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ФИО (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Личкова Виктора Константиновича от «22» января 2016 г. № 56

в период: с «28» января 2016г. по «25» февраля 2016г.

Сергеевой Анной Юрьевной государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору - старшим инспектором Отделения надзорной деятельности Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области.

проведена плановая проверка с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2016 год, доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Архангельской области и информационном стенде в отделе надзорной деятельности г. Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (доведен до сведения заинтересованных лиц путём размещения на официальном интернет-сайте прокуратуры Архангельской области: www.arhoblprok.ru; на информационном стенде ОНД г. Архангельска: г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 41).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

в отношении правообладателя (-ей) объекта защиты: МБОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" на объекте защиты, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 104

(наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ МО "Город Архангельск
"Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" Максимова Жанна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места, выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указ-ся только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	По результатам испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и проведенного исследования в помещениях детского сада выявлено, что АУПС не выполняет заявленные функции и не в состоянии обеспечить требуемый уровень безопасности людей в здании.	ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2017г.	
2.	Для формирования команды управления системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в каждом защищаемом помещении или зоне контроля установлено менее трёх пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	ст. 4, ст.54, ст.103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.3 СП 5.13130.2009	01.07.2017г.	
3.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	ч. 5 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009	01.07.2017г.	
4.	Предусмотренный для работников учреждения на случай возникновения пожара, специальный текст оповещения в СОУЭ 3-го типа содержит слова, способные вызвать панику среди детей, таким образом, может повлиять на условия и время эвакуации из здания.	П. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009	01.07.2017г.	
5.	Провода и кабели соединительных линий систем противопожарной защиты, смонтированной в помещениях, выполнены не	п. 61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного	01.07.2017г.	

	огнестойкими кабелями, кабели проложены в коробах из горючего материала (пластик), расчёт опасных факторов пожара на элементы системы отсутствует. Кабели, провода и способы их прокладки не обеспечат работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	режима в РФ»; ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2009; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; (п. 3.9 НПБ 104-03)		
6.	Руководитель организации не обеспечивает на объекте в полном объеме наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности - световые указатели «Выход» установлены не над всеми дверями, проходами эвакуационных путей.	п. 33, п.43, п.61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; раздел 5 СП 3.13130.2009; Ст. 84 ФЗ-123	01.07.2017г.	
7.	В соответствии с протоколом замера уровня звукового давления от 04 февраля 2016г. установлено, что в спальнях помещений (при закрытых дверях) защищаемого объекта уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, не превышает уровень звука постоянного шума на 15 дБА, а также не обеспечен требуемый уровень звукового давления на уровне головы спящего человека. Тем самым СОУЭ не выполняет заявленных функций и не в состоянии обеспечить требуемый уровень безопасности людей при пожаре в здании.	ст.84 ч. 4 ФЗ-123 от 22.07.2008г. п. 4.2, п. 4.3 СП 3.13130.2009	01.07.2017г.	
8.	Не предусмотрено устройство автоматического блокирования электроприемников системы вентиляции (кондиционирования) подачей управляющих сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием - не выполнено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре.	п. 49, п.61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 1.1.8. РД 009-01-96; п. 7.9.1, 12.4 СНиП 41-01-2003	01.07.2017г.	
9.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. Передача сигнала должна производиться без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».	П. 14.4 СП 5.13130.2009; ч. 7 статьи 83 ФЗ № 123-ФЗ; Приказ ГУ МЧС России по АО № 24 от 24.01.2014г. «Об утверждении перечня объектов системы автоматической	01.07.2017г.	

		противопожарной защиты, которые в обязательном порядке должны быть подключены к программно-аппаратным комплексам, установленным в подразделениях ГПС АО»	
10.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Источники светового излучения и электромагнитные помехи могут повлиять на сохранение извещателем его работоспособности.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.07.2017г.
11.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности: внутренние эвакуационные выходы из групп в общий коридор выполнены через помещения моечных. Проектная ширина прямолинейных участков эвакуационных проходов заужена.	п. 33 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 4.3, п.6.16 СНиП 21-01-97*.	01.07.2017г.
12.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери (люки), отделяющие технический этаж от остальных помещений выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89	01.07.2017г.
13.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие комплекс помещений гладильной и прачечной от остальных помещений, выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89	01.07.2017г.
14.	На дверях, отделяющих лестничные марши от поэтажных коридоров, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.33 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.07.2017г.
15.	Наружное крыльцо эвакуационного выхода из комплекса помещений прачечной не оборудовано	п. 6.4, п. 6.28 СНиП 21-01-97*	01.07.2017г.

16.	ограждениями с перилами. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не оборудованы автономными установками пожаротушения (ТермаОТВ).	п. 11.6 Приложение А Табл. 4 п. 8 СП 5.13130.2009	01.07.2017г.	
-----	--	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Сергеева Анна Юрьевна государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору - старший инспектор Отделения надзорной деятельности Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

« 25 » февраля 2015 г.

Предписание для исполнения получил: заведующий МБДОУ МО "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонёк" Максимова Жанна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 25 » февраля 2015 г.

(подпись)